

Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 548001 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua 28 de Outubro 1509 C Tamandaré

Matriz: Água

Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 1,00mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 8a37eb4a81f14f41b109bea3c8990bb4

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 548000 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Saída de Tratamento - Rua 28 de Outubro (Presídio) Poço

Matriz: Água

Data Coleta: 01/04/2026

Data Recebimento: 02/04/2026

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:
15,20°C

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Técnico de Amostragem: Lourdes

Aspecto: Límpida

Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Piano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios



que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: ddc9ec924636434c8a2dfbcb2c08130c

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547999 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Saída do Tratamento - ETA	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 2,13mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios



que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 3ea78c48211a42f29d942ce0ba1f65e4

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547998 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Chácara 07 Irmãos S/N Casa 2	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,80mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 7e1bca9e213247329461c6a722580636

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669
Amostra Id: 547997 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Chacará 07 Inês S/N Casa 1	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,80mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 5480d8bc3ca548cdbfe58f6045ba0004

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547996 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - R. Leondreo Lourenço nº 55 - centro 1083	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 495d2013db6f4e4aba8a3e315d3709ac

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547995 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - R. Profª Odélia Barbosa nº 1623 - Jardim Kairós	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 99c62d881e8e42cc981c002b98397d02

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547994 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rede de Distribuição - R. Abel José dos Santos nº 160 - Jardim Planalto

Matriz: Água

Data Coleta: 01/04/2026

Data Recebimento: 02/04/2026

Cloro Residual Livre: 0,20mgCl₂/L

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:
15,20°C

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Técnico de Amostragem: Lourdes

Aspecto: Límpida

Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 85192300ecd7484c81d721aedef43c4ff

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547993 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Bento Alexandre 1336 - J. Planalto	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.


Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não

atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 3eba1c9187354028903b50de4e59fe92

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547992 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - R. Leonário Lourenço nº 324 - J. Flores II	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.


Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não

atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 59fb020efb4f422dad7884bf955a5168

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669
Amostra Id: 547990 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Av Acrício Leite nº 2247 - J. Flores III	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: b7a724e77afe4bd9848b368d86633663

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547991 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Mariana A. do Prédio nº 3732 - J. Flores III	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 6b4063dc3d694ad881b672313e21738c

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547989 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Av. Getúlio Vargas nº 964 J 0- Flores IVI

Matriz: Água

Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital




Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 5838948fb21c465c9c2a28b6e4b552d7

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 15/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 547988 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Padre Cícero 3608 - Cidade Tamandaré	
Matriz: Água	
Data Coleta: 01/04/2026	Data Recebimento: 02/04/2026
Cloro Residual Livre: 0,80mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 15,20°C	Técnico de Amostragem: Lourdes
Aspecto: Límpida	Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	02/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Piano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios



que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 831e7e7fd03d40e5a7297f6d3962a384

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

